



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(Главное управление МЧС России  
по Донецкой Народной Республике)  
управление надзорной деятельности и  
профилактической работы  
отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы Кировского района  
г. Донецка**

г. Донецк, ул. Хабаровская, 9, 283112  
Телефон: +7(856) 303-27-09 Факс: +7(856) 303-27-10  
E-mail: gpn\_don\_kir@80.mchs.gov.ru

Руководителю ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА №86  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК"  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

14.08.24 № 687  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О направлении информации**

Сообщаем Вам, что в ходе профилактического визита, проведенного 09.08.2024 инспектором отделения НД и ПР Кировского района г. Донецка ОНД и ПР г.о. Донецк УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР лейтенантом внутренней службы Шевякиным Дмитрием Владимировичем на объекте защиты ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА №86 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, по адресу: ДНР, г. Донецк, Кировский район, ул. Шилова, 1 были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

В связи с вышеизложенным Вам необходимо до 19 августа 2024 года разработать план устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности, с указанием срока устранения и лица ответственного за устранение.

Приложение: таблица с нарушениями обязательных требований пожарной безопасности на 1 л. в 1 экз.;

Начальник отделения НД и ПР  
Кировского района г. Донецка ОНД  
и ПР г.о. Донецк УНД и ПР Главного  
управления МЧС России по  
Донецкой Народной Республике  
майор внутренней службы

Д.С. Ермолюк

ГБОУ «Школа №86 городского округа Донецк»

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	П. 12 ППР в РФ п. 7.3.18 СП 251.1325800.2016
2.	Отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами.	ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ;
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы.	п. 36 ППР в РФ;
4.	Отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020
5.	Двери в библиотеку и архив не являются противопожарными	п. 7.3.10 СП 251.1325800.2016
6.	Отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020
7.	Огнетушители расположены не на видных местах (библиотека, столовая)	п. 409 ППР в РФ;
8.	Допускается хранение в подвальном этаже, пожаровзрывоопасных веществ и материалов (уголь)	п. 16 п.п. а ППР в РФ;
9.	Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания (три двери на центральном входе)	п. 4.2.22 СП 1.13130.2020
10.	На полу на путях эвакуации, допущено устройство порогов и выступов более 45 мм (на выходе из спортзала)	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;
11.	Огнетушители не укомплектованы раструбами и гибкими шлангами (спортзал, столовая, подсобное помещение кабинета физики, архив)	п. 4.3.5 СП 9.13130.2009